

АКТ осмотра объекта №2

г. Новосибирск

27 августа 2014 года

Объект: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Новосибирской области «Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр».

Цель посещения: проверка состояния материально-технической базы образовательного учреждения, степени оснащенности и готовности в части антитеррористической и пожарной безопасности.

Основание посещения: приказ Минобрнауки НСО от 16.05.2014 №1222 «О подготовке образовательных организаций Новосибирской области к новому 2014-2015 учебному году» и приказ Минобрнауки НСО от 06.08.2014 № 1721 «О подготовке государственных образовательных организаций Новосибирской области, подведомственных министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, к 2014-2015 учебному году в части обеспечения их антитеррористической и противопожарной защищенности

Комиссия из числа сотрудников ГКУ НСО «ЦРМТБО» в составе:

главного технолога - Леонгардта Дмитрия Артуровича;

главного эксперта - Евсеева Александра Ильича;

главного эксперта - Мирошниченко Евгения Михайловича

27 августа 2014 года провела проверку состояния образовательного учреждения и его готовность к началу нового 2014-2015 учебного года.

В ходе работы комиссии обследовано состояние:

- учебных классов и вспомогательных помещений;
- боксов по хранению и ремонту спортивного автотранспорта;
- гаража;
- тепловых узлов и других служебных помещений;
- территории учреждения.

Проверено выполнение:

- мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности;
- мероприятий антитеррористической направленности.

Установлено:

1. Имеется комплект плакатов по пожарной безопасности.

2. Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова милиции («Тревожная кнопка») согласно договору с ФГКУ УВО ГУ МВД России по НСО №31 от 16.12.13г.

3. Учреждение укомплектовано огнетушителями ОП-8, ОП-4, ОП-3, ОУ-3 согласно установленных норм, огнетушители размещены в помещениях и на пожарных щитах, по мере необходимости производится их перезарядка и приобретение новых.

4. Тренировки по эвакуации персонала и обучающихся производятся регулярно, последняя тренировка проводилась 5.08.2014г.

5. Журналы инструктажей персонала заполняются.

6. Договор на обслуживание АПС заключен с ООО «Спецпожмонтаж» (№ 202-ПБ/211 от 16.12.13г.), обслуживание производится регулярно, делаются записи в журнале.

7. Вывод АПС на диспетчерский пульт не предусмотрен, сигнал поступает на пост охраны учреждения.

8. Средства индивидуальной защиты (респираторы, спецодежда и т.п.) выдаются согласно нормам сотрудникам, характер работы которых требует применения таких средств.

9. Ответственные лица за пожарную, общественную, антитеррористическую безопасность назначены приказами №№ 148, 149, 150 от 15.08.2014г.

10. Замеры сопротивления изоляции не производились, дано мероприятие планируется произвести до конца 2014г.

11. Пропитка кровли зданий учреждения осуществлена 08.11.2013г. ООО «Сигнал-АВ», акт выполненных работ № 71.

12. Планы эвакуации, соответствующие нормам, размещены во всех зданиях учреждения.

13. Здания оборудованы эвакуационными выходами согласно установленных норм, их состояние соответствует нормам.

- 14. Пожарных гидрантов и кранов в учреждении нет. Имеются пожарные щиты (1 щит типа В и 3 щита типа А), укомплектованные инвентарем в соответствии с нормами.

15. Приказ о проведении тренировки по эвакуации издан 31.07.14г. (№ 141\5), по итогам тренировки составлен протокол №3 от 5.08.14г., отражающий результаты тренировки.

16. Инструкции по действиям персонала в случае террористической угрозы (анонимный телефонный звонок с предупреждением о теракте, захват заложников, обнаружение подозрительного предмета) имеются.

17. Аварийное освещение помещений-частично.

18. Освещение зданий по периметру – частично.

19. Ограждение – частично.

20. Видеонаблюдение не оборудовано, планируется его установка до конца 2014 г. или в 2015 году в зависимости от наличия средств.

21. Проверка инспектором по пожарному надзору проводилась 4.04.2014г., по итогам проверки было выдано предписание № 108, в настоящее время ведутся работы по его выполнению.

22. Щитовая была полностью заменена в 2013 году, вновь установленная щитовая оборудована необходимыми средствами безопасности согласно техническим условиям ОАО «РЭС». Однолинейная схема имеется.

24. В 2013-2014 гг. обновлен парк автотехники, проведены работы по ремонту автодрома.

25. Теплоснабжение зданий осуществляется газовыми котлами -1,5 года назад установлено 2 новых газовых котла, безопасность эксплуатации и техническое обслуживание котлов осуществляет ответственный специалист учреждения.

26. Режим охраны территории и помещений обеспечивается силами сотрудников самого учреждения в соответствии с имеющейся инструкцией.

27. Акт установленного образца о готовности ГБОУ ДОД НСО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» к новому 2014-2015 учебному году был оформлен и направлен в Минобрнауки НСО (прилагается).

Выводы:

1. ГБОУ ДОД НСО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» не в полной мере соответствует требованиям предъявляемым к учреждениям дополнительного образования детей в части пожарной и антитеррористической безопасности.

2. Запланированные мероприятия по подготовке учреждения к новому учебному году выполнены не в полном объеме:

- отсутствует около 400 метров ограждения территории;

- отсутствует система видеонаблюдения и охранная сигнализация в учебных и вспомогательных помещениях.

Рекомендации:

С целью повышения безопасности ГБОУ ДОД НСО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр»:

1. Установить видеонаблюдение и охранную сигнализацию в учебных и вспомогательных помещениях;
2. Восстановить отсутствующее ограждение территории.

Приложения: 1. Копия Акта проверки Главным Управлением МЧС России по Новосибирской области от 4 апреля 2014 года № 108 на 3 л. в 1 экз.


2. Копия Акта проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2014-2015 году на 9 л. в 1 экз.

Члены комиссии:


Д.А. Леонгардт


(подпись)


А.И. Евсеев


(подпись)

Е.М. Мирошниченко


(подпись)

С актом ознакомлен:


(дата, подпись)

А.В. Клименков